

Beleuchtungsstärken in Hotels und Gaststätten

Raum	Nennbeleuchtungsstärke E_n lx
Hotel- und Gasträume	
Empfang	200
Küche	500
Speiseräume	200
Sitzungsräume	300
Selbstbedienungs- gaststätten	300
Bürräume	500